



URZĄD GMINY W IŁAWIE

✉ 14 – 200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A

☎ + 48 (89) 649 08 00 (sekretariat); fax.+48 (89) 649 48 82

e-mail: gmina@gmina-ilawa.pl 🌐: <http://www.gmina-ilawa.pl>, NIP: 744-16-60-841



Iława, 2015-07-06

TI.2700.232.2015

Dot.: rozstrzygnięcia zapytania o cenę p.n. „dostawa hydrantów, zasuw oraz wodomierzy do gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Iława we wskazane miejsce w Iławie”

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.907) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę p.n. „dostawa hydrantów, zasuw oraz wodomierzy do gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Iława we wskazane miejsce w Iławie”, wybrano ofertę złożoną przez:

1. **„VAPRO” Sp. J., ul. Nowosielska 38B, 15 – 617 Białystok.** Wartość oferty wynosi:
a) wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne w klasie metrologicznej B-H, A-V: - DN15Qn 1,5 G3/4, L=110 – **64,33 zł brutto/szt.**; - DN20 Qn 1,5 G1, L=130 – **71,65 zł brutto/szt.**; b) wodomierze jednostrumieniowe mokro bieżne w klasie metrologicznej C-H, C-V lub R-160: - DN15 Qn 1,5 G3/4, L=110 – **151,60 zł brutto/szt.**; - DN20 Qn 1,5 G1, L=130 – **180,88 zł brutto/szt.**

2. **PHU”MAT-BUD”, ul. Bielińska 7, 06 – 400 Ciechanów.** Wartość oferty wynosi: 1. Hydrant podziemny DN80(HP2S80) kolumna stal konstrukcyjna - RD1250 – **563,16 zł br..**

3. **Interide Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 15, 81 – 198 Suchy Dwór.** Wartość oferty wynosi: 1. Zasuwa kołnierzowa miękko uszczelniająca Typ F4 RC: - DN80 – **362 zł brutto /szt.**; - DN100 – **389 zł brutto/szt.**

W zapytaniu o cenę ofertę złożył niżej wymienieni Wykonawcy:

Oferta nr 1: VAPRO” Sp. J., ul. Nowosielska 38B, 15 – 617 Białystok. Wartość oferty wynosi: a) wodomierze jednostrumieniowe suchobieżne w klasie metrologicznej B-H, A-V: - DN15Qn 1,5 G3/4, L=110 – 64,33 zł brutto/szt.; - DN20 Qn 1,5 G1, L=130 – 71,65 zł brutto/szt.; b) wodomierze jednostrumieniowe mokro bieżne w klasie metrologicznej C-H, C-V lub R-160: - DN15 Qn 1,5 G3/4, L=110 – 151,60 zł brutto/szt.; - DN20 Qn 1,5 G1, L=130 – 180,88 zł brutto/szt.,

Oferta nr 2: Armatura – Dobrowolski, ul. Towarowa 5, 10 -416 Olsztyn. Wartość oferty wynosi: 1. Zasuwa kołnierzowa miękko uszczelniająca Typ F4 RC: - DN80 – 270,60 zł brutto /szt.; - DN100 – 319,80 zł brutto/szt.. 2. Hydrant podziemny DN80(HP2S80) kolumna stal konstrukcyjna - RD1000 – 590,40 zł br., RD1250 – 602,70 zł br., RD1500 – 627,30 zł br., RD 1750 – 676,50 zł br.,

Oferta nr 3: Interide Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 15, 81 – 198 Suchy Dwór. Wartość oferty wynosi: 1. Zasuwa kołnierzowa miękko uszczelniająca Typ F4 RC: - DN80 – 362 zł brutto /szt.; - DN100 – 389 zł brutto/szt.. 2. Hydrant podziemny DN80(HP2S80) kolumna stal konstrukcyjna - RD1000 – 698 zł br., RD1250 – 714 zł br., RD1500 – 743 zł br., RD 1750 – 798 zł br.,

Oferta nr 4: PHU"MAT-BUD", ul. Bielińska 7, 06 – 400 Ciechanów. Wartość oferty wynosi: 1. Zasuwa kołnierзова miękko uszczelniająca Typ F4 RC: - DN80 – 252,21 zł brutto /szt.; - DN100 – 291,76 zł brutto/szt.. 2. Hydrant podziemny DN80(HP2S80) kolumna stal konstrukcyjna - RD1250 – 563,16 zł br.,

Wyjaśnienie:

oferty złożone na zasuwę DOMEX z niższą ceną nie spełniały następujących parametrów wyszczególnionych w zapytaniu:

- trzpień walcowany na zimno o podwójnym skoku gwintu,
- uszczelnienie główne zasuwę w postaci nalewki gumowej na klinie bądź innego rozwiązania równoważnego
- łożysko trzpienia wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego niski moment obrotowy,
- gumowa nalewka kompensująca na stopce klina,
- konstrukcja klina pozwalająca na pełną szczelność zamknięcia nawet przy miejscowym uszkodzeniu rdzenia klina,