

**Wykonawcy uczestniczący
w przetargu**

Znak pisma: PŚP.271.09.2017

Dotyczy przetargu: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iława”

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami:

1. Czy zamawiający posiada pozwolenia na budowę wszystkich projektów będących w pakiecie do wykonania? Jeśli tak, to prosimy o dołączenie do dokumentacji.

Odp. Zostaną przekazane po rozstrzygnięciu przetargu.

2. Wg dołączonych do projektów uzgodnień, przedłożone projekty zostały negatywnie zaopiniowane z Orange Polska. Czy zamawiający posiada aktualizacje uzgodnień do projektów, czy projekty są wadliwe?

Odp. Tak, projektant wprowadził stosowne poprawki.

3. W dokumentacji 4-Laseczno Małe trasa kabla oświetleniowego przebiega w jezdni asfaltowej. Sytuacja ta nie jest uwzględniona w przedmiarze robót. prosimy o zaktualizowane przedmiaru.

Ponadto sugerujemy zmianę trasy kabla oświetleniowego, gdyż budowa po projektowanej trasie wymagałaby rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz ze wszystkimi warstwami jezdni, co znacząco zwiększa koszty budowy.

Odp. Prosimy przyjąć do wyceny przebieg kabla po granicy jezdni. Przedmiotowa droga posiada stabilizację betonową z powierzchniowym utwaleniem emulsjami i gryсами.

4. Czy zamawiający dopuszcza do budowy słupy stalowe stożkowe okrągłe?

Odp. Tak.

5. Wg dokumentacji 13-Szymbark trasa kabla oświetleniowego wymaga rozebrania i odtworzenia nawierzchni z płyt betonowych, która to czynność nie została ujęta w przedmiarze.

Prosimy o dołączenie poprawionego przedmiaru

Odp. Prosimy o ujęcie ww. prac w wycenie robót.

6. Czy zamawiający dysponuje zestawieniem montażowym oraz materiałowym do projektów. Jeżeli tak, to prosimy o dołączenie do dokumentacji.

Odp. Nie.

Z poważaniem

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński