



**Gmina Iława**  
14-200 Iława  
ul. gen. Wi. Andersa 2A  
woj. warmińsko-mazurskie

Iława, dnia 1 września 2017 r.

*Wykonawcy uczestniczący*

*w przetargu*

Znak pisma: PŚP.271.15.2017

**Dotyczy przetargu: „Urządzenie i zagospodarowanie terenu plaży, pola namiotowego oraz kąpieliska wraz z budową pomostu i mola w Siemianach (gmina Iława)**

W odpowiedzi na zapytanie wykonawców zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) poniżej podaję pytania wraz z odpowiedziami:

1. Czy zaprojektowane pomosty pływające mają mieć konstrukcję pontonu całobetonowego ( bez poszycia drewnianego) czy też konstrukcję drewnianą opartą na pływakach siatkobetonowych?

Odp. Zamawiający informuje, że pomost cumowniczy ma posiadać konstrukcję stalowo – drewnianą na pływakach siatkobetonowych zaś pomost rekreacyjny konstrukcję stalowo – drewnianą jako pomost stały.

Z poważaniem

**WÓJT**

*mgr inż. Krzysztof Harmaciński*