

## Opis

Budowa remizy OSP we Franciszkowie, dz. nr 145.

Remiza OSP - Inst. odgromowa Kod CPV - 45312310-3 Ochrona odgromowa

W zakres robót elektrycznych wchodzi:

- montaż wsporników dla zwodów poziomych i pionowych,
- montaż zwodów poziomych na dachu,
- montaż zwodów pionowych na ścianach osłonowych budynku,
- połączenie przewodów z pokryciem dachowym i rynnami,
- montaż skrzynek kontrolnych z połączeniem pręta i bednarki
- sprawdzenie sprawności działania

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Instalacja odgromowa				
1.001 KNR 508/601/3	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki naciągowe z jedną złączką przelotową naprężająca na konstrukcji na śruby R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	16		szt
1.002 KNR 508/604/7	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta FeZn o średnicy 8 mm, dach stromy, pokrycie dachu blachą R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	24,20		m
1.003 KNR 508/606/3	Montaż zwodów naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach zwody pionowe, ściana (przewody FeZn fi 8 mm w rurkach PVC pod warstwą ocieplenia) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	18,00		m
1.004 KNR 508/618/1	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręconych uniwersalnych krzyżowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
1.005 KNR 508/618/3	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręconych odgałęzionych dwuwylotowych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6		szt
1.006 KNR 508/619/1	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej złącz do rynny okapowej na dachu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
1.007 KNR 508/619/6	Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej złącz kontrolnych, połączenie drut - płaskownik w skrzynkach przeznaczonych do osprzętu odgromowego ( cztery skrzynki kontrolne) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt