

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY IŁAWA

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w treści §3 ust. 1, §23 ust. 1 pkt 2), ust. 6) uchwały Nr XXI/195/2012 Rady Gminy Iława z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy, w tym w szczególności zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Iława,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie działki nr 98/2, położonej w obrębie geodezyjnym Starzykowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Iławie prowadzona jest księga wieczysta nr EL11/00022227/4, stanowiącej własność Gminy Iława, służebnością przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, w postaci linii kablowej nN 0,4kV l=158 m, na czas nieokreślony, zgodnie z lokalizacją określoną na mapie sytuacyjnej, stanowiącej załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Ustanowienie służebności nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 2 200,00 zł + należny podatek VAT.

§ 3. Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej o ustanowieniu służebności przesyłu określonej w §1.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Harmaciński

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2024

istn. słup nN 0,4kV
nr 04/K-ŻN10

Wójta Gminy Iława
z dnia 21 lutego 2024 r.

roj. rura osłonowa
DVK110 l=6m

proj. rura osłonowa
DVK110 l=3m

proj. kabel nN 0,4kV
typu: NA2XY-O 4x120mm²
l=285/312m [0411-03]

proj. kabel nN 0,4kV
typu: NA2XY-O 4x120mm²
l=285/312m [0411-03]

35-98/2

35-102

35-81

35-131

N 0,4kV
Y-O 4x120mm²
[0411-03]

proj. kabel nN 0,4kV
typu: NA2XY-O 4x120mm²
l=285/312m [0411-03]

proj. rura osłonowa
DVK110 l=5m

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ELEKTROINSTA LUBAWA		BRANŻA: Elektryczna	NR RYSUNKU : E-1
OBIEKT: Przyłącze kablowa nN 0,4kV		Projektował: Jarosław Pankowski	Opracował: inż. Michał Wolff
LOKALIZACJA: Starzykowo Iława, gmina wiejska		TYTUŁ RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 98/2, 130, 131, 132, 135, 128; obr. 35	
INWESTOR: Energa Operator SA Oddział w Olsztynie 10-950 Olsztyn ul. Tuwima 6		Numer identyfikacyjny zadania: OBI/66/2302380	
DATA: Październik 2023r.	SKALA: 1 : 500		