

Zakres dokumentacji eksploatacyjnej

Wykonawca zobowiązany jest założyć i na bieżąco prowadzić dokumentację eksploatacyjną dla danego obwodu lub szafki zawierającą:

1. Książkę obiektu lub urządzenia - Karta Szafki Oświetleniowej, w której zapisywane są przeglądy, awarie i remonty.
2. Protokoły oględzin i przeglądów technicznych.
3. Protokoły pomiarów skuteczności ochrony od porażeń, rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemień zgodnie z przepisami