



UWAGI:

1. Spód belek pod sufit podwieszony—na wysokości dolnej stopki belki stropowej przy ścianie oddzielającej agregatornię od hali technologicznej
2. Do belek (przed zamocowaniem płyt ogniochronnych) zamontować wieszaki podtrzymujące rurę wydechową agregatorni.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE

Obiekt:
SUW Franciszkowo

Adres:
m. Franciszkowo
gm. Iława

Rysunek:
Układ belek nośnych sufitu
ogniochronnego w agregatorni

Nr rys.

Projektował:

Skala:

12

mgr inż. R.Glińska—Panfiłow
upr. bud. nr 77/85/0L

1:50

Data:

06.2010

Branża:

bud.