



- Uwagi
- 1. Złącza problemcze Z1 - Z6 zainstalować na wysokości 1,4 m nad terenem
 - 2. Przewody odgromowe połączyć razem z uzłomem fundamentowym
 - 3. Zwody odprowadzające podłączyć z pokryciem dachu (blachodachówka)

Wypadkowa oporność uziemienia
 $R_u \leq 10 \text{ Ohm}$

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE			
TREŚĆ:	Instalacje odgromowa		OBIEKT:
			SUV Franciszkowo gm. Itawa
Nr rys.	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakoneczny		Skala:
9			1:100
Data:			Branża:
07.2010			elektr.