



UWAGA!

W rozdzielni głównej RG zastosować obudowę firmy SAREL o wymiarach 1800x800x400

Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Eaton - Moeller
Ochrona od porażen - szybkie wyłączenie zasilania

Zakład Projektowania Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie			
TREŚĆ: Schemat zasadniczy rozdzielni technologicznej		OBIEKT: SUW Franciszkowo gm. Iława	
rys. Nr 6	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakoneczny		Skala b.s.
Data 07.2010			Branża: Elektr.